

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі «Тверде паливо» (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Спеціальна школа №1 в сmt Клевaнь Рівненської обласної ради. Адреса: 35312, Рівненський район, Рівненська область, сmt Клевaнь, вул. Шкільна 15. ЄДРПОУ 21087614.
2. Відкриті торги: Тверде паливо, код ДК 021:2015: 09110000-3 – Тверде паливо.
3. Ідентифікатори закупівель: UA-2023-12-18-010398-a
4. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена в межах прогнозованих кошторисних призначень на 2024 рік з урахуванням загальнодоступної відкритої інформації про ціни на товар на момент вивчення ринку кошторису. Орієнтовний обсяг споживання напівбрикетів на 2024 р. становить 160 000 т, та Вугілля кам'яного ДГ 13-100. Очікувана вартість закупівлі становить 790 000,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики визначені Спеціальною школою №1 в сmt Клевaнь Рівненської обласної ради з урахуванням характеристик твердопаливного котла та оприлюднено у тендерній документації згідно з вимогами статей 22 і 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

У разі, якщо дана Технічна специфікація містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".

Технічні та якісні характеристики торфугу (напівбрикетів торф'яних)

Найменування товару	Довжина мм	Ширина мм	Висота мм	Зольність %	Вологість %	Вміст сірки %	Вміст летких речовин %	Теплота згорання, не менше МДж/кг	Механічна міцність %
Торф (напівбрикети торф'яні)	80-200	40-75	15-70	до 25,0	до 25,0	до 0,4	до 70	16	не менше 93

Якість продукції, що постачається до закладів освіти, повинна відповідати зольності, вологості, механічній міцності, теплоті згорання, розмірам, вмісту сірки, вмісту летких речовин, що вказана, та повинна відповідати діючим РСТУРСР 1297-82, підтверджуватись копіями сертифікатів, паспортів якості та іншими документами виданими акредитованими органами стандартизації і сертифікації.

Технічні та якісні характеристики вугілля кам'яного ДГ (Г) 13-100

Вугілля кам'яне марки ДГ(Г) фракція 13-100

ДСТУ 3472:2015, фракції 13-100

Зольність - не більше 28%

Загальна волога - не більше 10%

Нижча теплота згорання на робочий стан палива – не менше 5000 ккал/кг

Допускається частка дрібнішої фракції 0-13 мм не більше 20%.

